

UCHWAŁA Nr 67/25/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie pojemności banku energii
w serwerowni NIL

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342), § 1 uchwały nr 18/23/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wyrażania zgody przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do [REDAKTOWANO] zł brutto (słownie: [REDAKTOWANO] złotych) z przeznaczeniem na zwiększenie do 30kVA pojemności banku energii w serwerowni Naczelnej Izby Lekarskiej.
2. Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej – Łukasza Jankowskiego oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej – Grzegorza Mazura do zawarcia z Panem Piotrem Śmietana prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PIN Piotr Śmietana umowy dostawy i montażu akumulatorów magazynu energii, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia 10 stycznia 2025 r.
3. Środki na realizację umowy, o której mowa w ust. 2, będą pochodziły z budżetu IT NIL.

§ 2.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wiceprezesowi NRL – Pawłowi Barusze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rozbudowa banku energii w serwerowni biura Naczelnej Izby Lekarskiej stanowi kontynuację inwestycji, podczas której została zrealizowana część przyłączeniowa rozwiązania oraz 1/6 pojemności akumulatorów.

W bieżącym roku należy dokończyć uzupełnianie baterii do pełnej planowanej pojemności banku energii – 30kVA. Umożliwi to zwiększenie niezawodności ciągłości działania systemów IT NIL poprzez zapewnienie ciągłości zasilania do ok 10 godzin i umożliwienie wykonania niezbędnych prac związanych z naprawą łącza bądź zapewnieniem przyłącza zapasowego typu agregat.

Biorąc pod uwagę dość częste problemy z zasilaniem, jakie są obserwowane w lokalizacji przy ul. Jana Sobieskiego 110 w Warszawie, jest to kluczowe dla prawidłowego działania systemów teleinformatycznych NIL w sytuacjach awaryjnych.

Uzupełnienie banku energii pozwoli na minimalizację ryzyka przestojów pracy systemów NIL, a także utraty danych.

Koszt inwestycji - do [REDACTED] zł brutto.

ZASTĘPCA SEKRETARZA

Paweł Doczekalski

PREZES

Łukasz Jankowski